

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-46-95 (ond@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности по Идринскому району

662680, с. Идринское, ул. Майская, дом 13, тел. 8(39135) 23-4-07 (pc51@mchskrsk.ru)

Предписания № 94/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

МКОУ Добромысловская СОШ

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Идринского района по пожарному надзору С.И. Васильева от 03.09.2014 № 94, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 07 ” октября 20 14 г. с 14 час. 40 мин. до 16 час. 40 мин. Продолжительность 120 мин
“ 13 ” октября 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин

Совместно с директором МКОУ Добромысловская СОШ Шубиным Ю.Н.. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Идринского района по пожарному надзору Подлевским Николаем Ивановичем зданий принадлежащих на праве оперативного управления МКОУ Добромысловская СОШ по адресу: 662685, Российская Федерация, Красноярский край, Идринский район, пос. Добромысловский, ул. Садовая, 6.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
94/1/1	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов кровли здания МКОУ Добромысловская СОШ расположенного по адресу пос. Добромысловский, ул. Садовая, 6, проводится при отсутствии аттестованного оборудования поверенных	П 21 П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конст-	15.03.15 г.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Идринского района
по пожарному надзору Подлевский Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«13» октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



«13» октября 2014 г.

телефон поворота

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19



директор МКОУ Добромысловская СОШ
Ю.Н. Шубин

(должность, фамилия, инициалы)